

Excelentíssima Senhora Vereadora,

Paula Topan (presidente da Câmara Municipal).

Reportando-nos ao requerimento n. 047/2023.

Ref.: Biquinha (fonte de abastecimento).

Prezados Senhores (as),

Atendimento ao requerimento, encaminhado ao Serviço Autônomo de Água e esgoto de Santa Fé do Sul/SP, venho através deste prestar esclarecimentos em relação a revitalização da Biquinha em relação a melhorar o sistema de abastecimento de água no local, conforme segue abaixo;

- O SAAE tem projeto para instalar mais pontos de coleta, e construir um reservatório/caixa para armazenamento de água na Biquinha?

Com relação ao ponto de coleta de água denominado biquinha, o SAAE apenas fez uma intervenção "in loco", com objetivo de reativar a fonte de água ali existe, ou seja, a pressão aferida no local inviabiliza a instalação de um reservatório de água. Já com relação a demais ponto de coleta, por se tratar de uma tubulação dimensionada somente para a pressão existente, poderia provocar uma diminuição na vazão de água e inviabilizar a captação de água junto a fonte de abastecimento. De acordo com os dados levantado e medidos em in loco, hoje a fonte entrega um afloramento natural estimado de 20 litros de água a cada 3 minutos para abastecimento de cada galão.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santa Fé do Sul, 29 de junho de 2023.

Atenciosamente.

JOSE ANDRE DO
NASCIMENTO:0830
7354889

Assinado de forma digital por
JOSE ANDRE DO
NASCIMENTO:08307354889
Dados: 2023.06.29 15:43:06
-03'00'

José André Nascimento

Superintendente do Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente



RECEBIDO

DATA: 11 / 07 / 23

Jelavio

1