

Santa fé do sul, 08 de março de 2016.

Ofício Especial

Ref. requerimento nº 33/2018- Vereador Renato Ferraz

- Vereador Municipal de Santa Fé do Sul-SP.

Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Cumprimentando-o cordialmente servimo-nos do presente, em resposta ao requerimento supra-epigrafado de autoria do nobre vereador Renato Ferraz:


- Informamos que após vistoria "in loco" na rua 12 esquina com a avenida conselheiro Antonio Prado, foi identificado pelo departamento de engenharia e de Obras e manutenção de Rede de Água e Esgoto, que a tubulação de drenagem pluvial existente no local necessita de reestruturação da rede de captação, no sentido de ampliar o diâmetro da tubulação, para aumentar a capacidade de escoamento de águas pluviais.

Sendo assim para realização das obras de ampliação, faz-se necessário a substituição de uma rede aproximadamente 500 metros lineares no sentido da rua 12 até encontrar o diâmetro de tubulação necessária para suportar o volume de água captado.

Informamos ainda que junto ao local foram realizadas obras de melhorias de substituição das bocas de lobo por grades, no sentido de melhorar o escoamento. Com relação ao prazo previsto para execução das obras, informo ainda que serão realizados estudos visando estimar os custos para que estas obras sejam inclusas na dotação orçamentária do SAAE-AMBIENTAL.

Sem mais no momento e estando à disposição para outros esclarecimentos, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração pessoal.

Atenciosamente,


ARAMANDO ROSSAFA GARCIA
SUPERINTENDENTE

Exmo. Sr.

MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO
DATA: 07/03/2018

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
12 ABR. 2016
90
PROTOCOLO