



**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 25 de janeiro de 2023.

OFÍCIO 031/2023  
Gabinete do Prefeito

**Senhora Presidente**

Registro o recebimento do requerimento nº 044/2022 supra referenciado, para em seu atendimento, encaminhar o Ofício SUP 03/2023 – Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Fé do Sul, SAAE AMBIENTAL, subscrito pelo Senhor José André do Nascimento, Superintendente, contendo as informações solicitadas.

Na oportunidade reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**EVANDRO FARIAS MURA**  
Prefeito Municipal

RECEBIDO

DATA: 06/02/2023

A Excelentíssima Senhora  
**ANA PAULA PELAIO GARCIA TOPPAN**  
Presidente da Câmara Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL - SP**

CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL Estado de São Paulo
25 JAN. 2023
037
<b>PROTOCOLADO</b>



Santa Fé do Sul, SP, 24 de janeiro de 2.023.

**Ofício SUP nº 03/2023**

**Ref.: Ofício em resposta ao Requerimento Legislativo nº 044/2.022**

Prezado Vereador,

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL, SAAE AMBIENTAL**, autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob nº. 51.337.970/0001-18, localizada na Rua 27, nº 1257, Centro, nesta cidade de Santa Fé do Sul, SP, por seu representante legal, Senhor **José André do Nascimento**, designado em 01 de janeiro de 2021, conforme Portaria expedida pela Prefeitura de nº 012/2021, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte informação:

***Resposta ao item 1: Quais medidas então sendo tomadas pela autarquia para solucionar definitivamente o problema da falta de água no Bairro Jardim Itália e adjacências?***

*Estão sendo tomadas as seguintes medidas pelo SAAE Ambiental:*

*1 – Implantação de Sistema de Telemetria em todos os poços de abastecimento de água instalados na cidade de Santa Fé do Sul.*

*Esta tecnologia nos permitirá monitorar de forma remota as condições em tempo real de cada localidade, 24 horas por dia, o que trará maior agilidade em diagnósticos de vários aspectos, como: abastecimento energético, nível de reservatório, condições da água, vazão do poço e tempo de operação. Com isso, iremos diagnosticar as eventualidades no minuto em que ocorrerem, entregando assim mais segurança e presteza nos serviços de abastecimento de água.*

*2 – Implantação do Poço do Bairro das Rosas, que está fase final de estruturação para entrar em operação.*

*Será responsável por abastecer cerca de 35% das residências hoje atendidas pelo Poço do Jardim Itália, o que trará mais segurança, estabilização de nível e por consequência maior pressão as residências hoje atendidas.*

***Resposta ao item 2: Qual o prazo para que os problemas sejam solucionados e a continuidade na prestação do serviço de abastecimento de água volte ao normal?***

*Para Poço do Bairro das Rosas estima-se o prazo de 60 (sessenta) dias.*

1

*Para o Sistema de Telemetria estima-se que o prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), estará em pleno funcionamento na Central de Monitoramento de nossa Estação de Tratamento de Água – ETA.*

Sem mais para o momento, renovamos protestos e elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE ANDRE DO  
NASCIMENTO:083  
07354889

Assinado de forma digital por  
JOSE ANDRE DO  
NASCIMENTO:08307354889  
Dados: 2023.01.24 16:20:05  
-02'00'

**José André do Nascimento**  
Superintendente

Excelentíssimo Senhor  
LEANDRO MAGOGA  
DD. Vereador  
**Santa Fé do Sul, SP**